

Predmet: POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

naručitelj Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Zagreb, Heinzelova 88, OIB:44879111575, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet nabave:

Zamjena neispravnih i dotrajalih LED reflektora u radionici za popravak vozila i na urgentnom parkingu, CPV oznaka: 31500000-1

te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016, 114/2022) Naručitelj nije obavezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi već se ovaj postupak nabave provodi na temelju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Zavoda.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet ovog postupka javne nabave je Zamjena neispravnih i dotrajalih LED reflektora u radionici za popravak vozila i na urgentnom parkingu, u svemu sukladno uvjetima naznačenim u ovom pozivu i tehničkim specifikacijama. Ponuditelj predajom ponude u predmetnom postupku javne nabave prihvaća sve odredbe iz ovog Poziva te tehničkih specifikacija u prilogu Pozivu.

2. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a):

9.000 EUR

3. CPV OZNAKA I NAZIV:

CPV oznaka: 31500000-1

Zamjena neispravnih i dotrajalih LED reflektora u radionici za popravak vozila i na urgentnom parkingu

4. UVJETI NABAVE:

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

Način izvršenja: narudžbenica.

Rok završetka: 20 dana od dana izdavanja narudžbenice.

Količina predmeta nabave: količina iskazana u troškovniku.

Mjesto izvršenja: sjedište Naručitelja, Heinzelova 88, 10 000 Zagreb.

Rok, način i uvjeti plaćanja: obračun i naplata isporučenih roba obaviti će se nakon potpisom prihvaćenog računa od strane Naručitelja, a sve prema stvarno isporučenim količinama roba iz Troškovnika. Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti izvršitelju u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa.

Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijenu ponude potrebno je iskazati na način da se redom iskaže:

- Cijena ponude bez PDV-a
- Iznos PDV-a
- Cijena ponude sa PDV-om

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena (uz obvezu ispunjenja navedenih uvjeta).

5. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE:

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Tehničke specifikacije (ispunjene i potpisane od strane ponuditelja)

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Do 31. 10. 2023. do 08.00 sati.

7. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na priloženom Ponudbenom listu i Troškovniku, koje je potrebno potpisati od strane ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvijete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Način dostave ponude: osobno, telefaksom, elektroničkom poštom ili preporučeno poštom, s naznakom: „**Za predmet nabave U-18-II/23**“.

Mjesto dostave ponude: naznačena adresa Naručitelja.

8. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: kontakt osoba Mirko Drvar, univ. spec. oec. (adresa e-pošte: hitna@hitnazg.hr).

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti odabranom ponuditelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.



Ravnateljica

Tatjana Pandak, dr. med. spec.

PONUDBENI LIST

Naručitelj: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88, Zagreb.

Naziv ponuditelja:

Adresa:

OIB:

Broj računa (IBAN):

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA NE

Adresa za dostavu pošte:

E-pošta:

Kontakt osoba:

Telefon: Fax:

PONUDA

Broj ponude:

Datum ponude:

Rok valjanosti ponude:

Cijena ponude bez PDV-a:

PDV:

Cijena ponude sa PDV-om:

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja:

.....

TROŠKOVNIK

Zamjena neispravnih i dotrajalih LED reflektora u radionici za popravak vozila i na urgentnom parkingu

Red. br.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
-------------	-------------	-------------------	----------	------------------	--------

1.	Zamjena neispravnih i dotrajalih LED reflektora u radionici za popravak vozila i na urgentnom parkingu - u svemu sukladno Tehničkim specifikacijama	komada	25		
----	---	--------	----	--	--

UKUPNO bez PDV-a:

Traženi parametar	Vrijednost	DA / NE
Namjena	Industrijska radna svjetiljka.	
Materijal	Metal; Plastika; Staklo	
Boja	Nevažno	
Grlo	Integrirani LED modul	
Broj žarulja	Nevažno	
Žarulje su uključene u pakiranje	DA (LED)	
Temperatura svjetlosti	Dnevna bijela	
Temperatura kromatičnosti	5000 K	
Ulazna snaga	200 W	
Max ulazna snaga izvora	200 W	
Ukupan svjetlosni tok	>30000 lm	
Ukupna ulazna snaga svjetiljke	200 W	
Funkcija	LED, prigušivo, bez prigušivača	
Prosječni životni vijek	>30000 h	
Kut zračenja	=; >90°	
Broj ciklusa uključivanja	20000 ON/OFF	
Indeks prikazivanja boja (CRI)	>70 Ra	
Visina	Nevažno	
Promjer	Nevažno	
Masa	Max. 5kg	
IP stupanj zaštite (ne propušta prašinu i zaštićena je od jakih mlazova vode).	IP65	
Stupanj mehaničke otpornosti (otpornost na udarce)	>IK07	
Napon	230 V	
Klasa zaštite od strujnog udara	1	
Radna temperatura	-20° - +45°	
Energetski razred	D	
Jamstveni rok	>36 mjeseci	
	Komada	25
	Cijena bez PDV	
	Cijena sa PDV	

Rok za isporuku i montažu od dana potpisa ugovora : 20 dana od dana izdavanja narudžbenice.

Napomena: pri montaži potrebno je osigurati auto dizalicu sa korpom u pokretnom stanju sveukupne maksimalne visine u stanju mirovanja do 2,90 m zbog visine ulaznih vrata u prostoriju u kojoj se izvodi montaža. Auto dizalica je nužna jer nije moguće montažu izvesti sa skele zbog ne pristupačnosti mjestima montaže jer su u prostoriji fiksirane auto dizalice.

Visina na kojoj se montiraju lampe je 6 m.